

Технологический расход электроэнергии (мощности) - потери в электрических сетях МКП "Тулгорэлектротранс" факт на 2015 год

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
Электроэнергия							
1	Поступление в сеть	млн.кВтч	1,114			0,343	0,771
2	Потери в электрической сети на передачу сторонним потребителям (субабонентам)	млн.кВтч	0,050			0,010	0,040
3	Относительные потери	%	8,08			2,84	5,24
4	Отпуск из сети (полезный отпуск) сторонним потребителям (субабонентам)	млн.кВтч	1,063			0,333	0,731
Мощность							
5	Поступление в сеть	МВт	0,475			0,227	0,249
6	Потери в электрической сети на передачу сторонним потребителям (субабонентам)	МВт	0,038			0,014	0,025
7	Относительные потери	%	8,08			2,84	5,24
8	Отпуск из сети (полезный отпуск) передача сторонним потребителям (субабонентам)	МВт	0,437			0,213	0,224
9	Заявленная мощность	МВт	0,36			0,09	0,27
10	Присоединенная мощность сторонних потребителей (субабонентов)	МВА	0,43			0,25	0,18